


## Diagrama de Conexión

# SIRENA EXTERIOR ALONSO UNIVERSAL MP-1000

CON LUZ ESTROBOSCÓPICA, TAMPER ANTIDESARME Y LED TESTIGO DE ACTIVACIÓN



### NOTA

La conexión del LED es opcional. Si el instalador desea una indicación del estado del panel de alarma, deberá suministrar 12v entre los terminales 3 y 4 mientras el panel se encuentre activado.